



Ajuntament de FIGARÓ- MONTMANY




En relació als aclariments que ens heu demanat referents a la licitació de l'obra de bombament us concretem:

- El diàmetre del tub és de 500 mm nominal. A més s'accepta com a variant un tub de PVC de doble paret, exterior corrugada i interior llisa, color teula RAL 8023, rigidesa a curt plaç superior a 8 KN/m<sup>2</sup> i a llarg plaç de 4 KN/m<sup>2</sup>; coeficient de fluència inferior a 2, amb un diàmetre nominal de 500 mm i un diàmetre inteior de 452 mm i amb unió per embocadura integrada provista d'una junta elàstica de EPDM allotjada en el extrem del tub, fabricada segons UNE EN 13476 amb certificat de qualitat AENOR tipus SANECOR o equivalent. Col·locat a fons de rasa, previ anviellament i compactació de llit amb sauló de 10 cm de gruix, totalment col·locat inclosa part proporcional de peces especials per a la connexió entre tubs.
- Les millores de materials han de ser valorades econòmicament
- Les millores s'han de proposar a criteri del licitador

Gràcies per l'interès mostrat en la licitació.

Esperem la vostra oferta.

Atentament,

  
**Jordi Carreras Arisa**  
enginyer industrial  
col·legiat 12.942

  
AJUNTAMENT DE  
FIGARÓ-MONTMANY  
[www.ingros.cat](http://www.ingros.cat)